

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690950, телефон: (423) 226-95-93, Факс: (423) 222-89-68
E-mail: ggtn49@tugen.vladivostok.ru, <http://www.dvost.gosnadzor.ru>

Приморский край,
г. Партизанск, ул. Лозовый
ключ, д.13 Б.

« 24 » июля 20 17 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

12-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Дальневосточным управлением Ростехнадзора
юридического лица
№ А-А74-508

По адресу: г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, д.13 Б.

На основании: Распоряжения Дальневосточного Управления Ростехнадзора № Р-А74-508 от 29.06.2017, была проведена плановая выездная проверка в отношении Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Партизанский психоневрологический интернат», (далее по тексту КГБУСО «Партизанский ПНИ»).

Место нахождения юридического лица: 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, д.13 Б.

Место фактического осуществления деятельности: 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, д.13 Б..

Дата и время проведения проверки: « » .20 . с час.мин. до час. мин.

Продолжительность часа(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: (10) рабочих дней/40 часов (в период с 12.07.2017 по 18.07.2017)

Акт составлен: Дальневосточным управлением Ростехнадзора.

О проведении проверки извещен:

Заместитель директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Бондаренко Нина Степановна

на основании приказа № 94 от 03.06.2017

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Бондаренко

05.07. 2017г в 12 час 40 мин.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заместитель директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Бондаренко Нина Степановна

на основании приказа № 94 от 03.06.2017

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Бондаренко

11.07. 2017г в 10 час 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица (о), проводившее проверку:

Потёмкин Сергей Федорович, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю Дальневосточного Управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

Главный энергетик КГБУСО «Партизанский ПНИ» Казакевич Сергей Михайлович;
 Заместитель директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Бондаренко Нина Степановна.

В ходе проведения проверки в отношении Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Партизанский психоневрологический интернат» установлено:

1. В области энергосбережения и повышении энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом №261 от 23 ноября 2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

В соответствии с требованием статьи 13 ФЗ РФ №261 от 23.11.2009г. установлены приборы учета используемых энергетических ресурсов:

а) По перечню точек поставки и измерительных комплексов, по которым производится расчет за потребленную электроэнергию, имеется договор энергоснабжения: № П2156 от 01.02.2017 с ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Партизанское отделение филиала ПАО «ДЭК»-«Дальэнергосбыт», расчет за потребленную электроэнергию производится вовремя.

б) Договор водопользования №25-20.04.00.002-Р-ДХВО-С-2011-00645/00 от 05.03.2011года цель водопользования: забор пресных для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения учреждения.

в) Теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляется от собственной котельной.

Обязательное энергетическое обследование зданий и сооружений (8 объектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проведено предприятием ООО «Энергоаудит Дальний Восток» состоящим в СРО НП по проведению энергетических обследований «ЭнегоЭксперт», выдан энергетический паспорт рег. №ЭП-ЭЭ-010173-3/17 март 2017года.

2. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативным) правовых актов): Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, регистрационный знак № 4145. (ПТЭЭП), утв. Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003г. N 229, зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2003г. №4799; «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ), утверждены приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24.07.2013, зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013, регистрационный знак № 30593; «Правил устройства электроустановок»-7-издание, утверждены Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002, (ПУЭ);

«Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» утверждена Минэнерго РФ №261 от 30.06.2003 (ИПИСЗ), (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| пп | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа | Статья, пункт нормативного правового акта и нормативно-технического документа, требования которого нарушены | Лицо, допустившее нарушение |
|----|---|---|---|
| 1 | Электроустановки укомплектованы не утвержденными однолинейными электрическими схемами при нормальных режимах работы в соответствии с требованием правил. | п.1.5.18. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, регистрационный знак № 4145. (ПТЭЭП). | Главный энергетик Казакевич Сергей Михайлович |
| 2 | Не назначен соответствующим документом КГБУСО «Партизанский ПНИ» заместитель ответственного за электрохозяйство, из числа специалистов после проверки знаний в комиссии Ростехнадзора на соответствующую группу по электробезопасности. | п.1.2.3, п.1.2.7. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, регистрационный знак № 4145. (ПТЭЭП). | Заместитель директора по АХР Бондаренко Нина Степановна |
| 3 | У специалиста по охране труда, нет проверки знаний в аттестационной комиссии энергетического надзора Ростехнадзора на соответствующую группу по электробезопасности. | п.1.4.28., п. 1.4.31., п. 1.4.30., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, регистрационный знак № 4145. (ПТЭЭП). | Заместитель директора по АХР Бондаренко Нина Степановна |
| 4 | Работники, обладающие правом проведения специальных работ (верхолазные работы), не имеют об этом записи в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках. | п.2.6. гл.П, «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н, зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 | Главный энергетик Казакевич Сергей Михайлович |


| | | | |
|---|---|--|--|
| | | <p>N 30593. п.2.3.30. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, регистрационный знак № 4145. (ПТЭЭП).</p> | |
| 5 | <p>Не выделен подготовленный персонал, имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности, для обслуживания местной электростанции.</p> | <p>п. 3.3.9. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, регистрационный знак № 4145. (ПТЭЭП);</p> | <p>Главный энергетик Казакевич Сергей Михайлович</p> |
| 6 | <p>Созданная приказом КГБУСО «Партизанский ПНИ» комиссия для проведения проверки знаний норм и правил работы в электроустановках электротехнического и электротехнологического персонала организации нелегитимна, т.к не все члены комиссии прошли проверку знаний в аттестационной комиссии энергетического надзора Ростехнадзора, на соответствующую группу по электробезопасности.</p> | <p>п.1.4.30, п. 1.4.31., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, регистрационный знак № 4145. (ПТЭЭП);</p> | <p>Заместитель директора по АХР Бондаренко Нина Степановна</p> |
| 7 | <p>Не выполняются мероприятия по организации работ в электроустановках по распоряжению.</p> | <p>гл. VII, « Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н, зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593.</p> | <p>Главный энергетик Казакевич Сергей Михайлович</p> |
| 8 | <p>Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется с отступлением от правил.</p> | <p>п.5.16. ., гл.V, п. 6.6., гл.VI. п. 7.5., гл.VII. « Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н, зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593.</p> | <p>Главный энергетик Казакевич Сергей Михайлович</p> |
| 9 | <p>ВРУ 0,4кВ не все кабели вводных и отходящих линий укомплектованы бирками с указанием сечения, марки кабеля и</p> | <p>п.2.4.5, п.2.4.2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от</p> | <p>Главный энергетик Казакевич Сергей</p> |


| | | | |
|----|--|---|---|
| | наименования присоединений. | 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, регистрационный знак № 4145. (ПТЭЭП); п.2.3.23., «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 7-е издание с изменениями. | Михайлович |
| 10 | Не заведен паспорт на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство. | п.2.7.15., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, регистрационный знак № 4145. (ПТЭЭП). | Главный энергетик Казакевич Сергей Михайлович |
| 11 | Цепи штепсельных розеток, расположенные в помещениях с повышенной опасностью (токопроводящие полы) не защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (столовая). | ПУЭ, 7-е издание с изменениями. п.1.7.151, 7.1.48. | Главный энергетик Казакевич Сергей Михайлович |
| 12 | Не нанесены постоянные знаки, установленные на опорах в соответствии с проектом ВЛ-0,4кВ. | 2.3.22. ., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, регистрационный знак № 4145. (ПТЭЭП); | Главный энергетик Казакевич Сергей Михайлович |
| 13 | Не оформлены паспорта на каждую КЛ, ВЛ находящуюся в эксплуатации. | Гл.1.8., п. 2.4.5., «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003, регистрационный знак № 4145. (ПТЭЭП). | Главный энергетик Казакевич Сергей Михайлович |

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки

 / С.Ф. Потемкин /
(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица № Р-А74-508 от 29.06.2017года, предписание об устранении нарушений № П-А74-508 от 24.07.2017года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по ПК




/С.Ф. Потёмкин/
(Ф.И.О.)

Главный энергетик КГБУСО «Партизанский ПНИ»


(подпись)

/С.М. Казакевич/
(Ф.И.О.)

Заместитель директора КГБУСО «Партизанский ПНИ»


(подпись)

/Н.С. Бондаренко /
(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила, Заместитель директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Бондаренко Нина Степановна, на основании приказа № 94 от 03.06.2017

«24» июля 2017года

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____