



ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОТДЕЛ  
ПО ПАРТИЗАНСКОМУ  
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

ул. Дворцовая, 2а, г. Партизанск, 692864  
Телефон (факс): (42363) 6-20-70  
E-mail: soc15@social.primorsky.ru

Итого 10082 № 115-03/2433

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору департамента  
труда и социального развития  
Приморского края

Л.Ф. Лаврентьевой

### Акт

### проверки соблюдения правил пожарной безопасности в КГБУ СО «Партизанский психоневрологический интернат»

13.04.2018 г.

г.Партизанск

Во исполнение Приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 27.09.2017 г. №5625 «Об усилении мер пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях социального обслуживания» зам. начальника отдела по Партизанскому городскому округу Е.В.Чиркиной, старшим инспектором отделения учета выплат и реализации социальных программ отдела по Партизанскому городскому округу А.А. Шаповаловой, инспектором отделения назначения социальных выплат отдела по Партизанскому городскому округу Н.А. Эм проведена внеплановая проверка Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Партизанский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: г.Партизанск, ул.Лозовый ключ, 13-б совместно с и.о. директора Н.С. Бондаренко.

По результатам проверки установлено:

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

1. Территория оборудована наружным освещением в темное время суток. Места для курения обозначены соответствующими знаками, установлены железные урны.

2. На территории действует контрольно пропускная система, препятствий для подъезда пожарных автомобилей ко всем зданиям и сооружениям учреждения нет.
3. На территории установлен пожарный гидрант. В наличии укомплектованные пожарные краны в количестве 6 штук, источники противопожарного водоснабжения в исправном состоянии. Ключи от пожарных кранов находятся в медпункте. Все здания укомплектованы огнетушителями согласно норм, общее количество огнетушителей - 79. На огнетушители заведены эксплуатационные паспорта, проводятся ежеквартальные и ежегодные проверки. Имеется добровольная пожарная дружина, пожарная машина. Ответственный за действия пожарной дружины энергетик - он же командир пожарной дружины.

Все здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре (громкая связь), заключен договор с «Тех-Инфо» на обслуживание АПС. Установлена уличная громкоговорящая система оповещения. Имеется система видеонаблюдения, 22 внутренних и 12 наружных камер.

Объект оборудован телефонной связью – в исправном состоянии. На случай отключения электроэнергии имеются 2 дизельгенератора.

Имеются протоколы электрических измерений и испытания электрооборудования от февраля 2017 г.

4. Во всех помещениях вывешены поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, имеются знаки пожарной безопасности, указывающие размещение пожарных кранов, мест размещения номера телефона вызова пожарной охраны. Направляющие линии и стрелки на путях эвакуации, сигнальная разметка с чередующимися зигзагообразными полосами для обозначения границ безопасного движения по пути эвакуации, выполненные из фотолюминесцентных материалов. Места размещения первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов обозначены знаками пожарной безопасности.
5. В административном здании, здании клуба, здании банно-прачечного комбината, здании главного корпуса имеются эвакуационные выходы, проход

свободный. На лестничных площадках и маршах, под лестничными клетками и на путях эвакуации горючие вещества и материалы отсутствуют.

6. Обслуживающий персонал обеспечен электрическими фонарями. Имеются индивидуальные средства защиты органов дыхания в количестве – 36 шт.

В наличии имеются: мягкие носилки в количестве – 31 штука, твердые носилки – 20 штук, предназначенные для эвакуации лежачих больных, из расчета 1 носилки на 5 человек

7. Проводится обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений 1 раз в десять лет. Последняя обработка проводилась в 2014 году. Ежегодно сдаются на экспертизу в лабораторию срезы.

8. Приказом от 19.01.2018 г. №19-п назначены ответственные лица за противопожарную безопасность производственных подразделений, объектов, помещений, сооружений, техники, оборудования и материальных ценностей. Приказом от 15.01.2018 г. №18-п назначено ответственное лицо за внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение. Приказом от 15.01.2018 г. №13-п создана пожарно-техническая комиссия на 2018 г. Приказом по учреждению создана ДПК. Распорядительным документом определен соответствующий противопожарный режим. Обучено мерам пожарной безопасности 8 человек, имеются удостоверения.

Разработана инструкция оповещения сотрудников ППНИ о пожаре, инструкции по пожарной безопасности о действии ответственных лиц за пожарную безопасность в дневное и ночное время в случае возникновения пожара. Инструктаж сотрудников по пожарной безопасности проводится 2 раза в год, имеется журнал учета противопожарного инструктажа работников. Ежемесячно проводятся тренировочные занятия по эвакуации людей при возникновении пожара. Имеется график эвакуации на 2018 г., акты о проведении учебной тренировки с целью отработки действий сотрудников при задымлении или возгорании с эвакуацией в дневное и ночное время.

Лицо, ответственное за пожарную безопасность, имеет удостоверение по противопожарному минимуму.

9. 13.04.2018 г. совместно со специалистами отдела по Партизанскому городскому округу проведена внеплановая учебная тренировка с целью

отработки действий сотрудников интерната при возгорании с эвакуацией. Эвакуация прошла в жилом корпусе, в ней приняло участие 415 человек, из них 415 эвакуировано, 50 условно. Время эвакуации составило 15 минут, данного времени хватило для определения источника возгорания, эвакуации получателей социальных услуг, персонала, приезда пожарной дружины. При возникновении условного пожара, сработала автоматическая пожарная сигнализация и звуковая система оповещения людей о пожаре (громкая связь), сотрудниками интерната началась эвакуация проживающих. Эвакуированные размещены на спортивной площадке. Подан автобус учреждения для перевозки эвакуированных к путям эвакуации (БПК, клуб). Действия сотрудников интерната выполнены правильно, препятствий для эвакуации не возникло.

С актом проверки ознакомлены: директор Левченко Е.В.

«17» апреля 2018 года



(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил: директор Левченко Е.В.



(подпись)

Зам. начальника отдела по Партизанскому  
городскому округу



Е.В. Чиркина

Старший инспектор отделения учета выплат  
и реализации социальных программ  
отдела по Партизанскому городскому округу




А.А. Шаповалова

Инспектор отделения назначения  
социальных выплат отдела  
по Партизанскому городскому округу



Н.А. Эм

Директор КГБУ СО «Партизанский  
психоневрологический интернат»



Е.В. Левченко