



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г.  
Партизанске**

ул. Октябрьская, 5-б, г. Партизанск, 692856  
тел/факс: (42363) 6-34-85 E-mail [partizansk@pkprn.ru](mailto:partizansk@pkprn.ru) <http://www.25.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 01962280 ОГРН 1042503719037 ИНН/КПП 2538088253/253801001

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО г. ПАРТИЗАНСКУ,  
ОЛЬГИНСКОМУ, ЛАЗОВСКОМУ РАЙОНАМ**

### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 92**

от «20» июня 2018 г.

КГБУ СО «Партизанский  
психоневрологический интернат»  
г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, 136  
Е.В. Левченко

«Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске, рассмотрены представленные протоколы исследований воды за июнь 2017 г., (вх. № 1618 от 15.06.2018 г.).

По результатам лабораторных исследований, пробы воды питьевой централизованного водоснабжения из поверхностного вод источника, отобранные из крана в хлораторной, перед обеззараживанием, и в медицинском пункте- не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ) в количестве превышающем величину допустимого уровня, что является нарушением требований п. 2.2, п.3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Согласно требований 3.3.2, п.3.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», при обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) и (или) общих колиформных бактерий, (ОКБ) и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

При обнаружении в повторно взятых пробах воды ОКБ в количестве более 2 в 100 мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

Согласно требований п. 5.1. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должны принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди пациентов и работников КГБУ СО «Партизанский психоневрологический интернат», **на основании прав по должности** в соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, со статьей 51, п. 8 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**предлагаю:**

1. Принять незамедлительно меры по обеспечению учреждения КГБУ СО «Партизанский психоневрологический интернат» качественной питьевой водой, безопасной в эпидемическом отношении, (организовать проведение дезинфекции внутренних сетей системы водоснабжения учреждения с последующей промывкой и повторным отбором проб воды).
2. О принятых мерах предоставить информацию в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске **в срок до 29.06.2018 г.**, представить результаты производственного контроля качества питьевой воды.

Начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске -  
Главный государственный санитарный врач  
по г. Партизанску, Ольгинскому  
и Лазовскому районам



В.В. Байбуз

Прокофьева И.А.  
634-85